



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 08ОС-2784-1 / 18.12.2018 г.

До

Куцева

Стоянов

Управители на „СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трафопост“ в ПИ с идентификатор 56784.527.130 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЦЕВА,**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2784/22.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 56784.527.130 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Трафопоста ще бъде сътуриан в северния край на имота. Имотът е присъединен към водоснабдителната и канализационната мрежа на град Пловдив. Транспортното обслужване се осъществява от второстепенна улица идентификатор 56784.527.299, разположен на изток от имота. За инвестиционното предложение е разработен технически и работен проект по част Електротехническа за нов Трафопост (БКТП) 1x800 (400) kVA. Разработката обхваща монтажа на нов БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост) - бетонен, за един брой трансформатор и с габарити на трафокабината до 800kVA. Съгласно направените разчети на електрическите товари първоначално ще се монтира херметичен маслен трансформатор 400kVA. Електрозахранването на новият трафопост на страна 20kV ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващ кабел 20kV „Панела“ между в/ст.20kV „ДК Разпределителна“ и п/ст.110/20kV „Лаута“, както и от БКТП „ДК ТИМ“. Ще се достави и монтира табло НН. Самото табло, връзките му и клеми НН на трансформатора са оразмерени за 800kVA (1250A)

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



**не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост“ в ПИ с идентификатор 56784.527.130 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

