



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 080C-2783-1 / 18.12 2018 г.

До

Куцева

Станислав Стоянов

Управители на „СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трафопост“ в ПИ с идентификатор 56784.527.47 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУЦЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2783/22.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 56784.527.47 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Трафопоста ще бъде ситуиран в западния край на имота. Имотът е присъединен към водоснабдителната и канализационната мрежа на град Пловдив. Транспортното обслужване се осъществява от второстепенна улица идентификатор 56784.527.53, разположена на юг от имота. За инвестиционното предложение е разработен технически и работен проект по част Електротехническа за нов Трафопост (БКТП) 2x1250(1x1250)kVA в ПИ 56784.527.47 и подземен кабел 20kV от БКТП 1x800(400)kVA в ПИ 56784.527.130 до БКТП 2x1250(1x1250)kVA. Разработката обхваща монтажа на нов БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) и захранващ кабел 20kV за него. Съгласно настоящият проект се предвижда монтаж на трафопост тип БКТП (бетонен), за два броя трансформатори и с габарити на трафокабината до 1250kVA. От трафопоста в ПИ 56784.527.130 ще се изтегли нов подземен кабел 20kV до уредбата 20kV на новият трафопост в ПИ 56784.527.47. Кабела ще се изтегли изцяло в защитни тръби в ново предвидена тръбна канална мрежа с шахти. Самата тръбна канална мрежа е по отделен проект. Дължината на кабела 20kV е 215m. На двата края на кабела ще се монтират кабелни глави 20kV за закрит монтаж чрез които ще се присъединят към модули КРУ. Трафопоста е предвиден за монтаж на два броя табла НН. Таблото НН1 ще бъде комплексна доставка с БКТП.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на трафопост“** в ПИ с идентификатор **56784.527.47** по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

