



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № .....OBOC-35-1..... / .....29-01..... 2019 г.

До  
инж. Георги Марков  
ръководител на КЕЦ Стамболовски "Електроизпределение Юг" ЕАД  
ул."Хр. Г. Данов" №37  
гр. Пловдив  
обл. Пловдив

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабел 20кV, нов БКТП до 2x800кVA/20/0,4кV в УПИ Х-38-трафопост и кабел НН, местност „Михов орех”, землище гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-35/09.01.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда полагане на „Кабел 20кV, нов БКТП до 2x800кVA/20/0,4кV в УПИ Х-38-трафопост и кабел НН, местност „Михов орех”, землище гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив. Обектът предвижда изграждане на нова КЛ 20кV и БКТП за захранване на ТЕПО. За осъществяване на проекта подземно в изкоп с дълбочина - 1.1 ще се положи кабелна линия 20 кV NA2YXS(F)2Y 3x1x185 RM/25 с дължина 228м и кабел 1кV тип NAY2Y 4x240кв.мм с дължина 152м., която започва от съществуващ ЖР стълб до нов БКТП и от БКТП до 3 бр. стандартизириани електромерни таблица 300/5 (Б+) по индивидуален проект. Проектното трасе на кабели 20кV е с дължина 152м. от ЖР стълб 10/2 на ВЛ „Свети Врач“ до нов БКТП 2x800 в имот Х-38-трафопост. Според кадастрано-административната информационна система трасето на кабела ще започва от ЖР стълб 10/2 на ВЛ „Свети Врач“, монтиран в банкетната част на ул. „Христо Г. Данов“ с дължина 25м. до достигане на входа за стопански двор. Тук ще пресече пътя чрез предвиден хоризонтален сондаж с дължина 6м., после продължава по път 2.186 по северната му част на 0,6 м. от имотни граници, с дължина 57м. до достигане на отводнителен канал 2.158. Пресичането му ще стане чрез изтегляне на кабела през 1 бр. стоманена тръба Ф160/4мм, с дължина 10м., монтирана върху укрепваща метална конструкция - скара, монтирана върху бетонови фундаменти, по един от двете страни на канала, после продължава по път 2.177, като пресича подход към имот 2.179. Пресичането ще стане през 2 бр. нови PVC тръби KD 160/12 (едната за кабел СрН, другата е резервна), после продължава по път 2.177, с дължина 43м. до достигане на имот Х-38-трафопост, където ще бъде монтирано новия БКТП. И от БКТП до 3бр. стандартизириани електромерни таблица тип ТЕПО, монтирани пред имотна граница на УПИ VI-63 в път 2. 138

Трасето, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Кабел 20kV, нов БКТП до 2x800kVA/20/0,4kV в УПИ Х-38-трафопост и кабел НН, местност „Михов орех“, землище гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, е че не е **необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

