



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС - 1562-9 / 15.02 2019 г.

До

г-н Янев
управител на
"ВИП ГРУП I" ООД
гр. Пловдив, район Северен,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за поливно водоснабдяване с дълбочина до 10.00 м.“ в имот УПИ I - Рехабилитация и балнеосанаториум, кв. 75, в землището на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1562/04.07.2018 г., допълнителна информация с вх. №ОВОС-1562/18.07.2018 г.; допълнителна информация с вх. №ОВОС-1562/30.10.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено изграждане на на тръбен сондажен кладенец за поливно водоснабдяване с дълбочина до 10.00 м. в имот УПИ I - Рехабилитация и балнеосанаториум, кв. 75, в землището на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив. Добиваната от проектния сондажен кладенец ТК1 подземна вода ще се използва изцяло за напояване. Предвидените проектни параметри на водовземаването са: Средноденоношен дебит - $Q_{пр.} = 0.65 \text{ l/s} = 56.16 \text{ m}^3/\text{d}$, Годишен воден обем - 11 920.00 m^3 , Максимален дебит - 0.80 l/s. Кладенецът ще работи в прекъснат режим, с максимална продължителност до 20 часа през денонощието, 7 месеца за периода април - октомври включително.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-499(З)/25.01.2019г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за поливно водоснабдяване с дълбочина до 10.00 м.“ в имот УПИ I - Рехабилитация и балнеосанаториум, кв. 75, в землището на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-499(3)/25.01.2019 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,

— С Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

