



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № .....OBOS-340-1/.....05.03.2019 г.

До

Меретиев  
Управител на „ГОТМАР“ ЕООД  
гр. Съединение, обл. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на външно кабелно ел.захранване – 20kV с трафопост БКТП 20/0.4kV 2x1000kVA**“ находящ се в УПИ II-158019, землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕРЕТИЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-340/21.02.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено изграждане Външно кабелно ел.захранване – 20kV с трафопост БКТП 20/0.4kV 2x1000kVA, находящ се в УПИ II-158019, землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив.

Изграждането на външно кабелно електрозахранване 20 kV. с нов трафопост „ ВС-10“ се налага с цел обезпечаване електрозахранването на технологичното оборудване и общите електроинсталации в производствена сграда - З "Цех за нискотемпературна преработка на готов гранулат етап от разширението на производствената дейност на Възложителя.

Външното кабелно захранване 20 kV на новия трафопост „ ВС - 10“ ще се изпълни с разкъсване и нова преаранжировка на съществуващата кабелна линия 20 kV между подстанция П/С 110/20 kV „ ГОТМАР“ и възлова станция 20/04 kV. „ ВС - 1. "

Първия кабелен извод 20 kV. тръгва от КРУ A02-Изв. 1 на закритата разпределителна уредба /ЗРУ-20 кУ/ в П/С 110/20 kV „ ГОТМАР“ и последователно преминавайки през шахти с номера: Ш1-1; Ш1-2, Ш1-3, Ш1-4, Ш1-5, Ш1-6 и Ш1-7 директно влиза в КРУ-20кУ. Вход/Изход на възлова станция 20/0,4 kV „ ВС-1“. Кабелната тръбно-канална мрежа /ТКМ/ 20 kV. с прилежащите и шахти е съществуваща.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



**не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение ): „**Изграждане на външно кабелно ел.захранване – 20kV с трафопост БКТП 20/0.4kV 2x1000kVa**“ находящ се в УПИ II-158019, землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлението параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**Шилев**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

