



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 080С-197-3 / 20.03. / 2019 г.

До
Иван Гецов
Управител на
„Вазовски Машиностроителни Заводи“ ЕАД,
гр. Сопот 4330,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе от ЖР стълб на ВЛ 20kV "Богдан" и "Стряма" до В/С Иганово сектор Поле разширение“ през имоти №№55676.54, 55676.96, 55676.147, 55676.195 землище на с. Певците и имоти №№32226.92, 32226.95, 32226.97, 32226.125, 32226.126, 32226.127, 32226.152, 32226.408, 32226.438, землище с. Иганово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЦОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-197/05.02.2019 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-197(2)/14.03.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на два броя кабелни линии 20kV положени в едно трасе, находящо се в землищата на с. Певците с ЕКАТТЕ 55676 и землище на с. Иганово с ЕКАТТЕ 32226, общ. Карлово във връзка с нови инвестиционни намерения. Текущо В/С Иганово се захранва от два въздушни извода на П/С Кърнаре. Предвижда се монтаж на два броя РОММ на съществуващ ЖР стълб 62 от ВЛ20кV „Богдан“ и „Стряма“, монтаж на два въздушно кабелни преходи на ЖР стълб 62 от ВЛ20кV „Богдан“ и „Стряма“, изграждане на две кабелни линии в едно трасе с кабели NA2X(F)2Y 12/20kV 1x185/25 от ЖР стълб 62 на ВЛ20 Богдан и Стряма до В/С Иганово поле разширение Килия 21 и Килия, реконструкция на В/С Иганово и оборудване на два броя килии с защитна и рутационна апаратура, оборудване на килии №21 и №22 с разединители за закрит монтаж, вакуумен прекъсвач 24 KV, ТТ, НТ и релейни защити. Новото трасе ще е с проектна дължина L=3098,49m. Кабелните линии ще се състоят от 3 жила (по едно жило за всяка фаза). Новият кабел 20 kV ще бъде тип NA2XS (F) 2Y 3x1x185 RM/25. Общо ще се изтеглят 6 жила, всяко с диаметър Ф40, като ще се групират в две тройки привързани с кабелни превъръзки.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите, в които е предвидено да се реализира.

Имоти №№32226.92, 32226.97, землище с. Иганово, общ. Карлово, обл. Пловдив и част от поземлени имоти №№55676.54, 55676.96, 55676.147, землище на с. Певците, поземелен имоти №№32226.95, 32226.408, 32226.438 землище с. Иганово, общ. Карлово, обл. Пловдив **попадат** в границите на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“



опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №802/04.12.2007 г.

Трасето, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе от ЖР стълб на ВЛ 20kV „Богдан“ и „Стряма“ до В/С Иганово сектор Поле разширение**“ през имоти №№ 55676.54, 55676.96, 55676.147, 55676.195 землище на с. Певците и имоти №№ 32226.92, 32226.95, 32226.97, 32226.125, 32226.126, 32226.127, 32226.152, 32226.408, 32226.438, землище с. Иганово, общ. Карлово, обл. Пловдив, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

