



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-445-3...../08.04.2019 г.

До

инж. Таньо

Тепов

Ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД

гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 kV и монтаж на нов МТП за захранване на „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в имот №139006, с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, преминаващ през поземлени имоти с №№0.11, 17.300, землище на с. Искра; 90.5, 90.11, 139.5, землище на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-445/07.03.2019 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-445-2/02.04.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV и монтаж на нов МТП (мачтов трансформаторен пост) за захранване на „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в имот №139006, с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив. Трасето на кабелна линия 20 kV преминава през поземлени имоти с №№0.11, 17.300, землище на с. Искра; 90.5, 90.11, 139.5, землище на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

За захранване на МТП подземно в изкоп с дълбочина - 1.1м. ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95mm² с дължина 600 м., която започва от нов ЖБ стълб 71/А тип НЦГ 951/13 на ВЛ 20kV „Драгойна“ до нов МТП /мачтов трансформаторен пост/.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите, в който е предвидено да се реализира.

Част от имот №139006, с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив предмет на инвестиционното предложение **попада** в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“.

Защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.) и изменена с Решение №811/16.11.2010 г.

Имотите, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20 kV и монтаж на нов МТП за захранване на „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в имот №139006, с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, преминаващ през поземлени имоти с №№0.11, 17.300, землище на с. Искра; 90.5, 90.11, 139.5, землище на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

Доц. Стефан Шилев, Пловдив
Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив

