



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 000С-659-р/ 03.05.2019 г.

До

Димитър Топалов
Изпълнителен директор на „Найси Кар“ АД
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Бензиностанция за светли горива, модулен тип“ в поземлен имот с идентификатор 56784.524.119, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Асеновградско шосе“ № 22.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПАЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-659/04.04.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на „Бензиностанция за светли горива, модулен тип“ в поземлен имот с идентификатор 56784.524.119, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Асеновградско шосе“ № 22. Бензиностанцията, която ще се изгражда е модулна, тип контейнер и е предназначена за зареждане на леки и тежкотоварни МПС с два вида гориво: бензин и дизелово гориво. Ще работи на самообслужване с вграден терминал за заплащане на услугата. Електрозахранването до вграденото електротабло, обслужващо обекта, ще бъде трифазно с електромощност до 15 kW и ще се осъществи чрез изграждане на кабелно трасе при сключен договор с оператора „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД. Водоснабдяване на обекта не се предвижда. На площадката има надземен пожарен хидрант за осигуряване на вода при възникване на пожар. Дъждовните води от площадката ще преминават през каломаслоуловител и ще заузват в съществуващата до парцела канализация след сключване на договор с „ВИК“ ЕООД, гр. Пловдив. По време на строителните дейности за изграждане на обекта няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси. По време на експлоатацията ще бъдат налични следните опасни химични вещества и смеси в съответните количества: Дизел – ще се съхранява в двустенен резервоар с електронно следене за херметичност с обем 15 м³; Бензин – ще се съхранява в двустенен резервоар с електронно следене за херметичност с обем 15 м³.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко расположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Бензиностанция за светли горива, модулен тип“ в поземлен имот с идентификатор 56784.524.119, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Асеновградско шосе“ № 22, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

