



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ..... ОВОС-917-1, 27.05. ..... 2019 г.

До

Тодоров

гр. Пловдив, общ. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение: **„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за хранване на обект СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ 68.42-производствени и складови дейности, землището на с.Строево, Община „Марица“ (ПИ 69874.68.42)“**, преминаващ през поземлени имоти с №№69874.67.38, 69874.68.19, 69874.68.28, 69874.68.21, 69874.68.34, землището на с. Строево; 03839.8.67, землище на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-917/16.05.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на второстепенна водопроводна мрежа за хранване на обект склад за промишлени стоки в УПИ 68.42-производствени и складови дейности, землището на с.Строево, общ. Марица (ПИ 69874.68.42), преминаващ през поземлени имоти с №№69874.67.38, 69874.68.19, 69874.68.28, 69874.68.21, 69874.68.34, землището на с. Строево; 03839.8.67, землище на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Новопроектираният хранващ водопровод е предвидено да преминава по полски пътища и ще бъде с дължина 1050 м. Ще се изгради с полиетиленови тръби висока плътност PE-HD Ф90, PN10.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА за захранване на обект СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в УПИ 68.42-производствени и складови дейности, землището на с.Строево, Община „Марица“ (ПИ 69874.68.42)“**, преминаващ през поземлени имоти с №№69874.67.38, 69874.68.19, 69874.68.28, 69874.68.21, 69874.68.34, землището на с. Строево; 03839.8.67, землище на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

