



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-909-1 ..... / 31.05. 2019 г.

До  
инж. Танъо **Тепов,**  
**ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД**

гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) "Кабелна линия 20 kV от съединителна муфа СН до нов БКТП (собственост на потребителя)" УПИ III – за производствена и складова дейност и трафопост, кв.12 по плана на гр. Садово, общ. Садово.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-909/16.05.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от съединителна муфа СН до нов БКТП (собственост на потребителя)" УПИ III – за производствена и складова дейност и трафопост, кв.12 по плана на гр. Садово, общ. Садово. За захранване на нов - БКТП подземно в изкоп с дълбочина - 1.1м. ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm<sup>2</sup> с дължина 8м., която започва от кабелни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV извод „Кемера“ извод „Садово“, П/С Пловдив до нов БКТП (собственост на потребителя). Трасето на новата кабелна линия 20kV преминава през път – Общинска собственост.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **“Кабелна линия 20 kV от съединителна муфа СН до нов БКТП (собственост на потребителя)“ УПИ III – за производствена и складова дейност и трафопост, кв.12 по плана на гр. Садово, общ. Садово, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласования или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**Доц. Стефан Шилев**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

