



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-990-1 / 12.06.2019 г.

До
Симо Симов
Изпълнителен член на съвета на директорите
на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Разпределителни и присъединителни топлопроводи за централизирано топлоснабдяване на „Районен център за трансфузионна хематология“ и „Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД“, намиращи се на бул. България 234Б, бул. България 234 гр. Пловдив; „Рехабилитация на разпределителен топлопровод“ в кв. А – 13 ЖР Тракия, участък К.13-3 до К.16-6, гр. Пловдив –общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-990/28.05.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда „Разпределителни и присъединителни топлопроводи за централизирано топлоснабдяване на „Районен център за трансфузионна хематология“ и „Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД“, намиращи се на бул. България 234Б, бул. България 234 гр. Пловдив; „Рехабилитация на разпределителен топлопровод“ в кв. А – 13 ЖР Тракия, участък К.13-3 до К.16-6, гр. Пловдив –общ. Пловдив, обл. Пловдив. Новопроектираните топлопроводи ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Изкопите ще се извършват машинно като единствено в местата с пресичане на подземна комуникация ще се извършват на ръка. Предварително изолираните тръби ще се полагат подземно безканално с направа на пясъчна възглавница по предварително изолираните тръби, около и над тях. Рехабилитациите ще се изпълняват по съществуващи трасета, като само се подменят съществуващите тръби с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби. Тръбите ще се полагат подземно безканално с направа на пясъчна възглавница под предварително изолираните тръби, около и над тях.



Предвидените трасета, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Разпределителни и присъединителни топлопроводи за централизирано топлоснабдяване на „Районен център за трансфузионна хематология“ и „Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД“**, намиращи се на бул. България 234Б, бул. България 234 гр. Пловдив; **„Рехабилитация на разпределителен топлопровод“ в кв. А – 13 ЖР Тракия**, участък К.13-3 до К.16-6, гр. Пловдив –общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено ~~настоящото писмо~~, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

