



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1052-1, 19.06...... 2019 г.

До
Карл Денк
Управител на „Електроразпределение – ЮГ“ ЕАД
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП „РАДЕВ“ в УПИ 020137, 020138 (имот 20.460)“ преминаващ през поземлен имот №17806.20.202, землището на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНК,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1052/06.06.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП „РАДЕВ“ в УПИ 020137, 020138 (имот 20.460) преминаващ през поземлен имот №17806.20.202, землището на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив. Кабелът ще се положи директно в изкоп на дълбочина 1,1 /0,6 м. като ще се направи пясъчна възглавница от 10 см. пресята пръст или пясък, така че изолацията на кабела да не се нарани.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП „РАДЕВ“ в УПИ 020137, 020138 (имот 20.460)“ преминаващ през поземлен имот №17806.20.202, землището на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

