



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1262-1 / 17.07 2019 г.

До
инж. Таньо Тепов
ръководител КЕЦ Асеновград
"Електроразпределение Юг" ЕАД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Кабелна линия 20 kV и монтаж на РУ20 kV в ПИ 011377 за захранване на „Предприятие за производство на CNC металообработващи машини“ в УПИ ХХХІХ-011374, 375 - производствена и складова дейност, масив 11, местност „Капсида“, землище на гр. Куклен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1262/09.07.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV и монтаж на РУ20 kV в ПИ 011377 за захранване на „Предприятие за производство на CNC металообработващи машини, в УПИ ХХХІХ-011374, 375 - производствена и складова дейност, масив 11, местност „Капсида“, землище на гр. Куклен. От КРУ на В/с Капсида в ПИ 011377 подземно в изкоп с дълбочина - 1.1м. ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² с дължина 20м., до нова РУ 20 kV до границата на имота на потребителя с постоянен достъп за обслужване с автомобил. Трасето на новата кабелна линия 20kV от КРУ на В/с Капсида до нова РУ 20 kV преминвава през имот №011377 – собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД .

Трасето и имотът, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Кабелна линия 20 kV и монтаж на РУ20 kV в ПИ 011377 за захранване на „Предприятие за производство на CNC металообработващи машини“ в УПИ ХХХІХ-011374, 375 - производствена и складова дейност, масив 11, местност „Капсида“, землище на гр. Куклен, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив

