



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1827-1/08.10/ 2019 г.

До

инж. Т.

Тепов

Ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) "Кабелна линия 20 kV и монтаж на нов БКТП до 1x800kVA" в ПИ 334011 в землище на гр. Първомай, Община Първомай за захранване на „Оранжериен комплекс”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1827/24.09.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда прокарване на кабелна линия 20 kV и монтаж на нов БКТП до 1x800kVA в ПИ 334011 в землище на гр. Първомай, Община Първомай за захранване на „Оранжериен комплекс”. За захранване на БКТП подземно в изкоп с дълбочина - 0.9м. ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² с дължина 186м., която започва от съществуващ ЖР стълб №24/7 на ВЛ 20kV „Краварник” / в имот № 331019 до нов БКТП в ПИ 0334011. Трасето на новата кабелна линия 20kV от новият стълб до БКТП преминава през ПИ 331019.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002081 „Марица-Първомай” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай”.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП **“Кабелна линия 20 kV и монтаж на нов БКТП до 1x800kVA”** в ПИ 334011 в землище на гр. Първомай, Община Първомай за захранване на „Оранжериен комплекс“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

