



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №OBOS-2136-1....., 08.11.2019 г.

До

Х

Верстапен
Изпълнителен директор на „Даун Крийтърс“ АД
с. Радиново, общ. Марица

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуващ ТП 1x250kVA - промяна на начина на измерване на консумираната електроенергия - на страна 20kV във връзка със строителството на Цех за производство на подплата/вата/ от вторичен гъши пух“ в УПИ I-1313 в кв.5 по ПУП на с.Чоба, общ. Брезово, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Верстапен,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-2136/31.10.2019 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ ТП 1x250kVA - промяна на начина на измерване на консумираната електроенергия - на страна 20kV във връзка със строителството на Цех за производство на подплата/вата/ от вторичен гъши пух в УПИ I-1313 в кв.5 по ПУП на с.Чоба, общ. Брезово, обл. Пловдив.

Към момента електрозахранването на консуматорите в имота на Възложителя се осъществява от съществуващ мачтов трафопост собственост на Възложителя. Понастоящем е инсталиран силов маслен трансформатор 250kVA, а измерването на консумираната електрическа енергия става на страна НН посредством статичен трифазен електромер монтирана в табло ТИ тип "ТЕПО", монтирано на имотна граница в югоизточната част на имота на Възложителя.

В предвид бъдещите разширения на производствената дейност в имота на Възложителя се очаква и повишаването на максималната мощност. Предоставената мощност на имота е 350kW, съгласно Становище на ЕРП, което от своя страна изисква подмяната на съществуващата траформашина 250kVA с нова такава 400kVA, както и промяна на вида на кабелите НН между трансформатора и ново табло НН. В момента между клемите на трансформатора и ТНН са положени 2x1x185mm²Al за всяка фаза и 1x185mm²Al, като след реконструкцията и монтирането на новата траформашина тези кабели ще станат медни Cu 26р.(НО7 Z-K 3x1x185mm²)+1x185mm².



Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000443 „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Реконструкция на съществуващ ТП 1x250kVA - промяна на начина на измерване на консумираната електроенергия - на страна 20kV във връзка със строителството на Цех за производство на подплата/вата/ от вторичен гъши пух**“ в УПИ I-1313 в кв.5 по ПУП на с.Чоба, общ. Брезово, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,



Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

