



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2164-1 / / 13.11.....2019 г.

До

К: **Денк**

Изпълнителен директор на „Електроразпределение – ЮГ“ ЕАД
гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **„Изграждане на нов подземен кабел средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП – „Роза“ 1x800(250)kVA в УПИ 04.190 по плана с. Иван Вазово“**, преминаващ през имоти с №№4.193, 4.196, 4.202, 4.203, землище на с. Иван Вазово, общ. Калояново, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Денк,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2164/06.11.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов подземен кабел средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП – „Роза“ 1x800(250)kVA в УПИ 04.190 по плана с. Иван Вазово“, преминаващ през имоти с №№4.193, 4.196, 4.202, 4.203, землище на с. Иван Вазово, общ. Калояново, обл. Пловдив. Дължината на проектното трасе е 105 м.

Кабелът е предвидено да се положи директно в изкоп на дълбочина 1,1/0,6 м, като се направи пясъчна възглавница от 10 м.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на нов подземен кабел средно напрежение 20 kV за електрозахранване на БКТП – „Роза“ 1x800(250)kVA в УПИ 04.190 по плана с. Иван Вазов“**, преминаващ през имоти с №№4.193, 4.196, 4.202, 4.203, землище на с. Иван Вазов, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

