



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2206-1 / 21.11.2019 г.

До

Ангелиев

гр. Пловдив,

Ангелиев

гр. Пловдив,

Ангелиева

гр. Пловдив,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Уличен водопровод PE – HD 90/PN 10**“ към „**Двуфамилна жилищна сграда в УПИ 71.402-жилищно строителство**“, преминаващ през имоти №№47295.125.297, 47295.71.101 по ПУП на с. Марково, местност „Чонето“, община „Родопи“, област Пловдив.

Уважаеми Господин Л Ангелиев,

Уважаеми Господин П Ангелиев,

Уважаема Госпожо Ангелиева,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2206/13.10.2019 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод PE – HD 90/PN 10“ към „Двуфамилна жилищна сграда в УПИ 71.402-жилищно строителство“, преминаващ през имоти №№47295.125.297, 47295.71.101 по ПУП на с. Марково, местност „Чонето“, община „Родопи“, област Пловдив.

Предвижда се изграждането на уличния водопровод да бъде с дължина 112,60м за захранване с вода за питейно - битови нужди на УПИ: 71.402-жилищно строителство, от масив 71 по ПУП на село Марково, местност „Чонето“. Ще бъде изградено и отклонение от PE – HD 40 до ПИ 47295.71.403 и непосредствено след водовземането ще се постави ТСК ф11/4“. Захранването на новия уличен водопровод ще се осъществи от съществуваща водопроводна мрежа PE – HD90 изградена до УПИ 99.10 по КК на село Марково.

Пожарните хидранти са проектирани надземни с разход на вода от водопровод за пожарогасене 10l/s на разстояние един от друг не-повече от 150m.

На уличния водопровод има проектиран 1 бр. ПХ 70/80-надземен.

Участъкът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Уличен водопровод PE – HD 90/PN 10**“ към „Двухфамильная жилищная сграда в УПИ 71.402-жилищное строительство“, преминаваш през имоти №№ 47295.125.297, 47295.71.101 по ПУП на с. Марково, местност „Чонето“, община „Родопи“, област Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив