



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-2245-1 / 29.11.2019 г.

До
К Петкова
Изпълнителен директор на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
гр. София

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Нова нежилищна сграда с магазин, бистро, навес и нови подземни резервоари за светли горива в съществуваща бензиностанция Шел – Марица**“ в поземлен имот №56784.525.2045, бул. „Марица“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Уважаема Госпожо Петкова,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2245/19.11.2019 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено изграждане на нова нежилищна сграда с магазин, бистро, навес и нови подземни резервоари за светли горива в съществуваща бензиностанция Шел – Марица в поземлен имот №56784.525.2045, бул. „Марица“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Новата обслужваща сграда ще бъде позиционирана на мястото на съществуваща автомивка в североизточната част на парцела. Ще бъде изграден нов свързващ навес между съществуващ навес над бензиноколонки и новата обслужваща сграда.

Новата обслужваща сграда ще бъде с площ до 250 кв.м с правоъгълна форма и височина до 4.50 м. В нея ще става заплащането на горивата от бензиностанцията. Ще бъде устроена и търговска част –магазин и кът за бързо хранене-бистро.

Свързващият навес е с правоъгълна форма с размери 10.5 x 15.0 м. Ще бъде изграден от сглобяема метална конструкция. Предназначението му е да осигурява защита от дъжд и атмосферни условия на клиентите при тяхното придвижване от бензиноколонките до касите за заплащане в новата обслужваща сграда.

Поради амортизиране и дълъг срок на експлоатация на съществуващи резервоари за светли горива на бензиностанцията, се налага подмяната им с нови двустенни резервоари за 5 вида светли горива.

Проектното решение за площадката ще включва смяна на старите 6 броя резервоари за светли горива, разположени под пътна настилка с 2 броя нови резервоари, монтирани под пътна настилка в бензиностанцията, които да осигуряват съхранение на 5 вида светли автомобилни горива от номенклатурата на ШЕЛ-България. Всеки от резервоарите е с работен обем по 60 м³, като единият от резервоарите е трикамерен с обем на отделните камери 60=(30+15+15) м³, а вторият резервоар е двукамерен с обем на отделните



камери 60=(40+20) м3. Общата вместимост на новите резервоари за светли горива в бензиностанцията, след извършване на реконструкцията ще бъде 120 м3.

При изпълнението ще се използват съществуващите Електро и ВиК връзки на съществуващите сгради в имота.

Отпадъчни води ще бъдат само от строително монтажните работи и ще се заустват в съществуващата площадкова канализация. Съществуващата площадкова канализация е зауствена в уличен канализационен клон по бул. „6-ти Септември“.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Нова нежилищна сграда с магазин, бистро, навес и нови подземни резервоари за светли горива в съществуваща бензиностанция Шел – Марица**“ в поземлен имот №56784.525.2045, бул. „Марица“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

