



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-2323-1, 18.12.2019 г.

До
„ВИЛИ ЕЛБЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
с управител А Вахак
гр. София, р-н Оборище

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов бетонов комплектен възел /БКТП/ „Вили“ до 1x800kVA, 20/0.4 kVи кабели 20kV към него разположени“ в УПИ XXXIII-011433 „Производствена и складова дейност“ местност „Капсида“ в землището на гр. Куклен, Община Куклен

Уважаеми Господин Вохак.

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2323/04.12.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда нов бетонов комплектен възел /БКТП/ "Вили" до 1x800kVA, 20/0.4 kV и кабели 20kV към него разположени в УПИ XXXIII-011433 "Производствена и складова дейност" местност „Капсида" в землището на гр.Куклен, Община Куклен.

БКТП представлява самостоятелна постройка с възможност за външно обслужване. БКТП е напълно завършен във фабрични условия продукт, включващ трансформатори, разпределителна уредба /РУ/ СН и разпределителна уредба /РУ/ НН. В БКТП ще монтира трансформатор с мощност 800kVA. Изкопа в който ще се монтира БКТП е. БКТП е с размери 2.60/4.25/2.60m и ще бъде монтиран в изкоп с дълбочина -0.85m от кота терен върху предварително подгответена нивелирана пясъчна възглавница.

Захранване на новото БКТП ще се изпълни с кабелна линия 20kV тип NA2XS/F/2Y 3x95kV mm² в изкоп с дълбочина -1.10m от същ. БКТП в ПИ с идентификатор XXXIII-011433 , местност „Капсида”, гр.Куклен Община Куклен до ново БКТП „Вили ” 1x 800 kVA в същия имот. Трасето на новата кабелна линия започва от табло РУ 20kV на същ. БКТП с дължината на трасето на новата кабелна линия е L=8m. до РУ 20kV на ново БКТП „Вили” 1 x 800 kVA в същия имот.

Имотът и трасето, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Нов бетонов комплектен възел/БКТП/ „Вили“ до 1x800kVA, 20/0.4 kVи кабели 20kV към него разположени**“ в УПИ XXXIII-011433 „Производствена и складова дейност“ местност „Капсида“ в землището на гр. Куклен, Община Куклен, е че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

