



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ...080С-44-1...../....14.01.....2020 г.

До  
„Електроразпределение Юг“ ЕАД  
ул. „Христо Г. Данов“ № 37, гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Нова бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) „Голямоконарско шосе“ в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/ и кабели 20kV за захранване на нова БРУМ за външно ел. захранване на „Центрър за управление на отпадъци“, находящ се в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/, част от кв. 4а-нов по плана на СИЗ – II част, гр. Пловдив

**Уважаеми Господин Паунов,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-44/13.01.2020 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено нова бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) „Голямоконарско шосе“ в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/ и кабели 20kV за захранване на нова БРУМ за външно ел. захранване на „Центрър за управление на отпадъци“, находящ се в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/, част от кв. 4а-нов по плана на СИЗ – II част, гр. Пловдив. Новата бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) ще бъде монтирана в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/, част от кв. 4а-нов по плана на СИЗ – II част, гр. Пловдив. Захранването на новата БТУМ ще се изпълни чрез изтегляне на 26р. кабели 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm<sup>2</sup> от кабелни муфи в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20kV между ТП „Водострой“ и ТП „МТС“ в ПИ с идентификатор 56784.504.9504 до новата БРУМ в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/.

Трасето на новата кабелна линия започва от кабелните муфи в ПИ с идентификатор 56784.504.9504 в посока изток, пресичат ул. „Северно от гара Филипове“ /ПИ с идентификатор 56784.504.9504/ в северна посока, след което продължава в съществуващата канална мрежа по същата улица от шахта Ш1 до шахта Ш4, оттам продължава още на север по същия път свободен изкоп до достигане на новата БРУМ в ПИ с идентификатор 56784.504.254. Дължината на новото кабелно трасе е L=95m.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **Нова бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ) „Голямоконарско шосе” в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/ и кабели 20kV за захранване на нова БРУМ за външно ел. захранване на „Центрър за управление на отпадъци”, находящ се в УПИ п-786 /ПИ с идентификатор 56784.504.254/, част от кв. 4а-нов по плана на СИЗ - II част, гр. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев  
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

