



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0600-180-1/17.02/ 2020 г.

До
Е Тулева

гр. Асеновград
област Пловдив

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа 29,76kWp находяща се в УПИ V-42, кв.17, имот 55590.111.45, ул. "Патриарх Евтимий" №68, с. Патриарх Евтимово, Общ. Асеновград, обл. Пловдив

Уважаема Госпожо Тулева,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-180/03.02.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено изграждане на фотоволтаична централа 29,76kWp находяща се в УПИ V-42, кв.17, имот 55590.111.45, ул. "Патриарх Евтимий" №68, с. Патриарх Евтимово, Общ. Асеновград, обл. Пловдив. Предвижда се да бъде изградена върху покриви на присъединени към електроразпределителната мрежа сграда и върху недвижимия имот в урбанизирана територия УПИ V-42, кв.17, имот 55590.111.45, с.Патриарх Евтимово, ул. Патриарх Евтимий №68, общ.Асеновград, обл. Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена върху покрив на съществуваща сграда и върху прилежащия терен, а произведената електрическа енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната система ще се състои от 96бр. поликристални фотоволтаични модули,всеки с номинална мощност $P=310Wp$, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 2 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 15 kW. Използваните в проекта фотоволтаични модули и инвертори притежават CE маркировка и са сертифицирани по DIN VDE 0126 (04.99) и DIN VDE 0126-1-1 за използване в свързани към публичната мрежа системи. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите се монтират на конструкцията на ФЕЦ и се присъединяват към ЕТ. Не се налагат изкопни работи.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000438 „Река Чинардере“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа 29,76kWp находяща се в УПИ V-42, кв.17, имот 55590.111.45, ул. "Патриарх Евтимий" №68, с. Патриарх Евтимово, Общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-821(1)/30.12.2019 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».



С уважение,

ИНЖ. БОЖИДАР ИЛИЕВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

