



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-287-1/06.03./2020 г.

До
И. **Димитрова**
Управител на СД „Мива - Димитров с-ие“

с. Първенец
общ. Родопи
обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на хладилна система за шоково охлаждане на пресни гъби**“, в ПИ с идентификатор 47295.29.164, местност Фиданлъка, с. Марково, Общ. Родопи, обл. Пловдив

Уважаема Госпожо Димитрова,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-287/18.02.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на хладилна система за шоково охлаждане на пресни гъби, в ПИ с идентификатор 47295.29.164, местност Фиданлъка, с. Марково, Общ. Родопи, обл. Пловдив. СД „Мива-Димитров с-ие“ има изградена база за производство и съхранение на гъби в землището на с. Марково, за която е издадено решение № 29/2002г от РИОСВ, че не подлежи на Оценка на въздействието върху околната среда. В обекта са изградени следните сгради: гъбарници, административна сграда, кпп и хладилник. В подобект „Хладилник“ има три плюсови хладилни камери. Предвижда се в една от трите камери да бъде инсталирана хладилна система за шоково охлаждане на пресните произведени гъби. Новото оборудване ще се постави в най-малката хладилна камера. Новите мощности ще позволят за кратък период от време пресните гъби да се охладят до 2 градуса, за да имат по-дълъг живот. Не се предвижда вземане на природни ресурси при монтажа на хладилната система. От дейността на настоящето инвестиционно предложение няма да се формират отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Монтаж на хладилна система за шоково охлаждане на пресни гъби**“ ПИ с идентификатор **47295.29.164**, местност **Фиданлъка, с. Марково, Общ. Родопи, обл. Пловдив**, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,



ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

