



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-291-1/16-03 / 2020 г.

До

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

инж. В Грамчев – ръководител КЕЦ Пловдив „Юг“

гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Външно електрозахранване КНН на „Жилищни и офис сгради“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив**“ в ПИ 56784.528.111, по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Грамчев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-291/19.02.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционно предложение предвижда външно електрозахранване КНН на „Жилищни и офис сгради“ в УПИ II-524.1552 – общ. и жил. застр., кв. 1 по плана на гр. Пловдив. Външното електрозахранване на сграда ще се изпълни чрез изтегляне на 5бр. нови кабели 1kV тип NAY2Y 4x185mm² от същ. БКТП „Комсо“ в ПИ с идентификатор 56784.524.621 до 4бр. нови електромери табла, които ще бъдат монтирани в ПИ с идентификатор 56784.524.1552 съответно за Секции В, Г, Д и Е.

Трасето на новите кабели започва от ТНН на БКТП „Комсо“ в ПИ с идентификатор 56784.524.621 в свободен изкоп 0.8/0.4m с посока запад до достигане на улицата /ПИ с идентификатор 56784.524.976, пресича я в защитни PVC тръби в бетонов кожух в изкоп 1.10/06m, след което завиват в посока северозапад в свободен изкоп през ПИ с идентификатор 56784.524.617 до достигане на ПИ с идентификатор 56784.524.1552, където влизат през отвор в стенат в подземния паркинг на кота -3.50m и оттам продължават по кабелни скари в общите части до достигане на съответните електромерни табла за всяка секция. Дължините на новите кабелни трасета са съответно L=230m до таблото за Секция „В“, L=150m до таблата за Секции „Г“ и „Д“ и L=100m до таблото за Секция „Е“. Обектът е с непроизводствено предназначение. Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване. По време на строителството на обекта и експлоатацията му формираните битови и строителни отпадъци, скални и земни маси ще бъдат третирани съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната. По време на строително-монтажните работи няма да се генерират отпадни води.



Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **Външно електрозахранване КНН на „Жилищни и офис сгради“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив**, е че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

