



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-368-1/27.03./ 2020 г.

До
„Електроразпределение Юг“ ЕАД

гр. Пловдив
общ. Пловдив
обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия 20kV от кабелни муфи“ в ПИ с идентификатор 78029.361.314 до ТП „Техническа работилница“ в ПИ с идентификатор 78029.350.49 по КК на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

Уважаеми Господин Марков,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-368/27.02.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV от кабелни муфи в ПИ с идентификатор 78029.361.314 до ТП „Техническа работилница“ в ПИ с идентификатор 78029.350.49 по КК на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив. Трасето на новата кабелна линия ще започва от нова кабелна муфа в посока север през ПИ с идентификатор 78029.361.314 до достигане на ПИ с идентификатор 78029.362.289, където ще се отклонява на изток по южната част на пътя, след което ще го пресича в посока север, ще пресича и ПИ с идентификатор 78029.362.253, след което ще се отклонява на запад по северната част на ПИ с идентификатор 78029.362.253 до достигане на ПИ с идентификатор 78029.365.252. Там кабелът ще продължава в изкоп с посока североизток по западната част на ПИ с идентификатор 78029.365.252 до изравняване с югоизточния ъгъл на ПИ с идентификатор 78029.203.11, където кабелът ще завива на северозапад и последователно ще пресича ПИ с идентификатори 78029.365.252, 78029.365.918, 78029.365.925, 78029.365.78 и 78029.365.79. След това отново ще променя посоката си на североизток по западната част на ПИ с идентификатор 78029.365.78 до достигане на северозападната част на ПИ с идентификатор 78029.350.77, пресичайки ПИ с идентификатори 78029.207.64, 78029.207.61 и 78029.350.77. Там кабелът ще продължава в посока северозапад и след като подмине ПИ с идентификатор 78029.350.175 ще се отклонява на североизток по източната част на ПИ с идентификатор 78029.350.403. Следвайки извивките на пътя ще пресича ПИ с идентификатор 78029.350.66, след което ще завива в посока изток по западната част на ПИ с идентификатор 78029.350.66, а след това и в посока запад, като ще заобикаля ПИ с идентификатор 78029.350.49 до достигане на ТП „Техническа работилница“ в ПИ с



идентификатор 78029.350.49. Дължината на трасето на новата кабелна линия ще е $L=2768\text{m}$ и ще се изтегли в изкоп с дълбочина -1.30m от кота терен.

Обектът е с непроизводствено предназначение. Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване. По време на строителството на обекта и експлоатацията му формираните битови и строителни отпадъци, скални и земни маси ще бъдат третирани съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната. ТБО ще бъдат извозвани до регионалното депо, а строителните и остатъчните скални извозвани до депо, определени от общинска администрация. По време на строително-монтажните работи няма да се генерират отпадни води.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Кабелна линия 20kV от кабелни муфи“ в ПИ с идентификатор 78029.361.314 до ТП „Техническа работилница“ в ПИ с идентификатор 78029.350.49 по КК на с. Цаланица, община Родопи, област Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

