



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0300-2227-6/24.03./2020г.

До

И Гецов

Изпълнителен директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД

Гр. Сопот

Общ. Сопот

Обл. Пловдив

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Разделяне на смесените отпадъчни води от площадка „Сопот“ на завода посредством дъждоприемник и заустване на битови води към градската канализация, имоти по ККР на гр. Сопот, общ. Сопот обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Гецов,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-2227/15.11.2019 г. и допълнителна информация с вх. № 2227-3/04.02.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се разделяне на смесените отпадъчни води от площадка „Сопот“ на завода посредством дъждоприемник и заустване на битови води към градската канализация, имоти по ККР на гр. Сопот, общ. Сопот обл. Пловдив.

Съгласно разработено и одобрено от възложителя предпроектно проучване, е избран вариант за пренасочване на битово-фекалните води южно от площадката на „ВМЗ“ ЕАД към градски колектор на град Сопот, отвеждащ водите до ГПСОВ Сопот, разположен на 660 м южно от площадката на завода, като разделянето на водите ще стане посредством изграждането на нов дъждопреливник в рамките на завода.

При дъжд, преливното водно количество от дъждопреливника, ще се отвежда към настоящата точка на заустване в река Манстирска, като за целта се използва съществуващия колектор отвеждащ по настоящем водите до реката. Непреливащото водно количество, както и потока в сухо време, посредством новоизграден канализационен колектор Ф315мм РР ще се заусти в съществуваща ревизионна шахта от трасето на съществуващия градски канализационен колектор 51120/80 бетон отвеждащ водите до ГПСОВ на гр. Сопот за пречистване. Дъждопреливникът ще се изгражда в рамките на имота на „ВМЗ“ ЕАД.

Новият канализационен колектор за битовите (непрелели) води ще започва от новия дъждопреливник и ще преминава през общински пътища и частни имоти, извън територията на завода, до включването му към градския канализационния колектор на град Сопот. Общата площ на сервитутната зона е 3.937 дка. Трасето на канализационния



колектор с дължина 656 м., излизайки от границите на завода пресича местен път с поземлен имот 68080.27.521. След това върви по селскостопански път с поземлен имот 68080.27.315 в м. Гара Сопот, пресича ПИ с идентификатор 68080.27.528 и 68080.42.534, 68080.42.504, 68080.42.559, продължава през ПИ с идентификатори 68080.42.1 и 68080.42.2 и се включва в съществуващата ревизионна шахта на главния канализационен колектор на гр. Сопот. Широчината на пътя е 2.5 м, така че трасето е изместено 50 см източно, за да може сервитута от 3 метра да засяга по-малко имоти.

При поземлен имот 68080.27.39, м. Гара Сопот е предвидено пресичане на ЖП линията Илиянци-Зимница. За да не се допуснат деформации на съществуващата ЖП линия и за запазване на нейната цялост, преминаването под нея се извършва по безизкопен метод - чрез използване на пробивни системи (хоризонтален сондаж). Под ЖП линията се полага обсадна стоманена тръба ф426мм с дължина, минимум обхващаща посочения сервитут на НКЖИ в указателно писмо. В металната тръба се монтира тръбопровода ПП ф315мм. Предвидени са обслужващи ревизионни шахти в началото на обсадната тръба преди пресичането на ЖП линията и в края, след пресичането.

След пресичането на ЖП линията колекторът преминава през поземлен имот 68080.42.504, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, до включването му в главния канализационен колектор Я 120/80Б град Сопот. Включването се осъществява в съществуващата ревизионна шахта от трасето на колектора.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-103 (1)/04.03.2020 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №802/04.12.2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.) и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Разделяне на смесените отпадъчни води от площадка „Сопот“ на завода посредством дъждоприемник и заустване на битови води към градската канализация, имоти по КККР ма гр. Сопот, общ. Сопот обл. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-103(1)/04.03.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

