



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-763-1/22.05 / 2020 г.

До
П

Шапков

Гр. Хисаря
Общ. Хисаря
Обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW**“ в УПИ XIII-668, кв. 56, с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Шапков,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-763/13.05.2020г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW в УПИ XIII-668, кв. 56, с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Фотоволтаичната централа с $P_n=29\ 440\ W_p$ ще се разположи върху метална конструкция на земята. Фотоволтаичните панели ще са захванати с крепежни елементи за алуминиева скара, която ще е монтирана на конструкция от метални профили. Системата ще се състои от 92 модула с номинална мощност 320 Wp. Всеки модул ще се разположи върху конструкцията с ориентация на юг. Всеки панел ще съдържа 60 моно кристални клетки. Соларните панели ще се свържат към 1 брой инвертор – трифазен с мощност 30 kW. Необходимото пространство за фотоволтаичната инсталация ще е до 160 кв.м. Изкопните работи ще са само при изпълнение на фундаментите. Не се очаква формиране на отпадъчни води при реализация на ИП.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002010 „Язовир Пясъчник“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-574/08.09.2008 (ДВ бр. 85/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW“** в УПИ XIII-668, кв. 56, с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзакониви нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

