



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-812-1/03.06. / 2020 г.

До
„МЕРИАМ-95“ ООД
О Хамуд

гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Трафопост (БКТП) 1x630kVA“ към складова база в поземлен имот №06077.20.980, с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Хамуд,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-812/22.05.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда монтиране на трафопост (БКТП) 1x630kVA към складова база в поземлен имот №06077.20.980, с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив. Комплектният трансформаторен пост ще бъде с бетонова конструкция. Трафопостът ще бъде с напрежение 0.4kV. БКТП ще се включи към кабелна мрежа 20 kV. Мястото на монтаж на БКТП ще е с лице към улицата, като ще се осигури безпрепятствен достъп за обслужването му по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи надземни и подземни проводни и съоръжения. Трафопостът ще бъде със следните габарити, размери и тегло: дължина – 445см; широчина - 250см; дебелина на стените на корпуса – 6.3см; под - 10см; дебелина на стените на фундамента – 200см, под -10см; височина над кота терен – 273см; ЗП=12.56кв.м; тегло на празен корпус – 8500кг. В БКТП ще са обособени три сектора: 1бр. за трансформатор; 1бр. за разпределителна уредба 20 kV-сектор „ЕР ЮГ“; 1бр. за разпределителна уредба 20 kV и табло ниско напрежение – сектор „Клиент“.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Трафопост (БКТП) 1x630kVA“** към складова база в поземлен имот №06077.20.980, с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

