



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0B0C-808-1/09.06 / 2020 г.

До
М Младенов
В. Христов
Управители на
„ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ф90“ за захранване на УПИ 29.11 и 29.2 – производствено-складови и обществено обслужващи дейности, местност „Йотов Герен“, с. Скуtare, общ. Марица, обл. Пловдив.

**Уважаеми Господин Младенов,
Уважаеми Господин Христов,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-808/21.05.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ф90 за захранване на УПИ 29.11 и 29.2 – производствено-складови и обществено обслужващи дейности, местност „Йотов Герен“, с. Скуtare, общ. Марица, обл. Пловдив (поземлени имоти с идентификатори 66915.29.2, 66915.29.12, 66915.29.13, 66915.29.14, 66915.29.15 и 66915.29.16). Новопроектираният водопровод ще премине по полски пътища и ще бъде с дължина 1340 метра. Ще се изгради с полиетиленови тръби с висока плътност PE-HD Ф90, PN10. Изграждането на линейната инфраструктура на водопровода ще се извърши последователно на участъци. По трасето на водопровода няма съществуваща настилка. Ще се извърши изкоп с достигане на кота дъно изкоп, съгласно надлъжен профил от одобрения проект. Ще се положи пясъчна подложка като се подравнява ръчно до достигане на котата на полагане на водопроводната тръба. Полиетиленовите тръби ще се полагат върху подготвено дъно на траншеята (подравнено, нивелирано, отводнено, с готова пясъчна подложка). Свързването на тръбите ще се осъществи чрез „челна заварка“. След полагането, тръбите ще се засипят с пясък. Трасето ще бъде с начална точка от съществуващ уличен водопровод PE-HD Ф90 при кръстовище на полски път ПИ 66915.27.30 – общинска публ. собственост и полски път ПИ 66915.27.29 – общинска публ. собственост, ще премине по полски път ПИ 66915.27.30 – общинска публ. собственост, през отводнителен канал ПИ 66915.27.32 – общинска публ. собственост, по полски път ПИ 66915.28.27 – общинска публ. собственост и по полски път ПИ 66915.28.32 – общинска публ. собственост.



Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Изграждане на второстепенна водопроводна мрежа PE-HD ф90“** за захранване на УПИ 29.11 и 29.2 – производствено-складови и обществено обслужващи дейности, местност „Йотов Герен“, с. Скutare, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

