



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-969-1/26.06. / 2020 г.

До

А Балкански – Кмет на Община Съединение,  
гр. Съединение,

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Уличен водопровод“ кв. 80 в с. Царимир, община Съединение, област Пловдив

**Уважаеми Господин Балкански,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-969/15.06.2020г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод кв. 80 в с. Царимир, община Съединение, област Пловдив.

Предвижда се да бъде изграден нов уличен водопровод и прилежащите му отклонения за захранване на имотите в кв. 80 с вода с питейно битови качества. Отклоненията са предвидени до имотната граница.

Предвижда се водопровода да се изпълни с тръба PE – HD ф 90/5,4мм/1.0MPa, която провежда водно количество:  $Q=3,50\text{л/сек.}$  при скорост  $V=0,71\text{м/сек.}$  и загуби  $I=0,007\text{м/м'}$  – с дължина 475 м. Захранването на новопроектирания водопровод ще стане от водопровод етернит ф60.

Всички сградни водопроводни отклонения ще бъдат изпълненени с тръба ПЕВПØ25x2,0 за налягане Pn10 атмосфери. Захранването ще се осъществява от уличен водопровод с тръби HDPEф90. Предвиден е тротоарен спирателен кран в съответствие с "Норми и правила за проектиране на В и К инсталации в сгради".

Участъкът, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Изграждане на Уличен водопровод“** кв. 80 в с. Царимир, община Съединение, област Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

