



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1159-1/29.07 2020 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ИНЖ. В ГРАМЧЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА КЕЦ ЮГ

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нова кабелна линия 20kV от П/Ст „Евмолпия“ в ПИ с идентификатор 56784.529.86 до БКТП „Освобождение“ в ПИ с идентификатор 56784.541.18, гр. Пловдив“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРАМЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1159/16.07.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV от П/Ст „Евмолпия“ в ПИ с идентификатор 56784.529.86 до БКТП „Освобождение“ в ПИ с идентификатор 56784.541.18, гр. Пловдив. Новата кабелна линия ще бъде изпълнена чрез изтегляне на нов кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm² от П/Ст „Евмолпия“ до БКТП „Освобождение“. Трасето на новата кабелна линия започва от РУ 20kV на ел. подстанция 110/20kV „Евмолпия“ в ПИ с идентификатор 56784.529.86 в свободен изкоп -0.90/0.40м с посока запад по северния тротоар на ул. „Богомил“ /ПИ с идентификатор 56784.529.98/, след което се отклонява на юг, пресичайки ул. „Богомил“ в защитни PVC тръби в бетонов кожух в изкоп -1.10/0.60м и продължава по североизточния тротоар на ул. „Славейков“ /ПИ с идентификатор 56784.529.117/ в свободен изкоп -0.90/0.40м и в защитни PVC тръби в бетонов кожух в изкоп -1.10/0.60м при пресичане на пътен подход до достигане на северозападния тротоар на бул. „Санкт Петербург“ и тръгва по него /ПИ с идентификатор 56784.540.65/ в свободен изкоп -0.90/0.40м. Трасето продължава в тази посока в свободен изкоп -0.90/0.40м и в защитни PVC тръби в бетонов кожух в изкоп -1.10/0.60м при пресичане на пътища, докато достигне и пресече бул. „Освобождение“ /ПИ с идентификатор 56784.540.1148 и 56784.541.16/, след което се отклонява на северозапад по североизточния тротоар на булеварда в свободен изкоп -0.90/0.40м и влиза съществуваща канална мрежа между шахти Ш1, Ш2 и Ш3. От кабелна шахта Ш3 кабелът чупи обратно по източния тротоар на бул. „Освобождение“ и влиза в друга съществуваща канална мрежа между кабелни шахти Ш4, Ш5 и Ш6 с посока североизток през ПИ с идентификатор 56784.541.18. Достигайки шахта Ш6 кабела чупи на северозапад и влиза в БКТП „Освобождение“ в ПИ с идентификатор 56784.541.18. Дължината на новото кабелно трасе ще е L=1573м.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Нова кабелна линия 20kV от П/Ст „Евмолпия“ в ПИ с идентификатор 56784.529.86 до БКТП „Освобождение“ в ПИ с идентификатор 56784.541.18, гр. Пловдив**“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

