



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1334-1/18.08 / 2020 г.

ДО  
В КАЗАШКА  
ГР. ПЛОВДИВ  
Д ИВАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  
ГР. ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Уличен водопровод“ за захранване на поземлен имот 73242.61.57, местност „Герена“ по КК на с. Труд, общ. Марица, преминаващ през поземлени имоти 73242.61.26 и 73242.61.24, по полски пътища в местност „Герена“, землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЗАШКА,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1334/06.08.2020 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за захранване на поземлен имот 73242.61.57, местност „Герена“ по КК на с. Труд, общ. Марица, преминаващ през поземлени имоти 73242.61.26 и 73242.61.24, по полски пътища в местност „Герена“, землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на второстепенен уличен водопровод PE-HD Ф90 с дължина 120 метра, за нуждите на имот с идентификатор ПИ 73242.61.57 по КК и КР на с.Труд. Водопроводът ще се изгради изцяло по общински пътища ПИ 73242.61.26 и 73242.61.24. Новопредвиденото трасе ще се захранва от съществуващ водопровод PE-HD ФИО по улицата западно, изпълнен до УПИ 65.16 — скл.база за пром.стоки, автосалон и офиси. На съществуващия водопровод до захранването има съществуващ действащ ПХ, до ПИ73242.61.29. Захранването може се осъществява по съществуващия път, като трасето на водопровода е възможно да се изпълни изцяло в обхвата и обслужващата зона на прилежащия към имотите улица, общинска собственост. В имота ще се предвиди водомерна шахта, разположена до два метра от уличната. Общият водомерноарматурен възел включва СК, филтер, водомер, ОК, СК с изпразнител. На водопроводното отклонение ще се предвиди и изпълни тротоарен спирателен кран преди влизането в имота. Водопроводните отклонения за имота ще се проектират на фаза работен или технически проект за съответните инвестиционни инициативи. На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от кръстовищата, на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени също спирателни кранове, позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата. Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с охранителни гарнитури, на които се предвижда



специално укрепване. Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане  $P = 1.0$  мра (10 атмосфери). За тупиковата улица спирателният кран е предвиден по предварително одобрения проект за сградата. Заустването на отпадъчните води от жилищната сграда ще става в изгребна яма.

**Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите, през които ще премине трасето.**

Част от трасето **попада** в границите на защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Уличен водопровод**“ за захранване на поземлен имот 73242.61.57, местност „Герена“ по КК на с. Труд, общ. Марица, преминаващ през поземлени имоти 73242.61.26 и 73242.61.24, по полски пътища в местност „Герена“, землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Нстоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за ~~промените~~ . . .

С уважение,

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

