



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1360-1/20.08, 2020 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД - КЕЦ КАЛОЯНОВО
П СКЕНДЕРОВА - РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ КАЛОЯНОВО

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов подземен кабел НН от БКТП "Сател" и реконструкция на въздушна мрежа НН извод А на БКТП "Сател" и подмяна на проводника и част от стълбовете - на два етапа, до нов ЖБ стълб до ПИ 78080.112.4 по плана на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СКЕНДЕРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1360/10.08.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда полагане на нов подземен кабел НН от БКТП "Сател" и реконструкция на въздушна мрежа НН извод А на БКТП "Сател" и подмяна на проводника и част от стълбовете - на два етапа, до нов ЖБ стълб до ПИ 78080.112.4 по плана на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив. Кабелната линия НН е част от техническа инфраструктура в района разположена в тротоарната част. Трасето на новата кабелна линия ще е 200 метра, като ще се полага в земен изкоп 1,1x0,6м. Преди и след полагане на кабела ще се прави подложка от два пласта пясък, след което ще се зарива с пръст като същата ще се трамбова. На 0,30м от повърхността на кабелите ще се полага указателна полиетиленова лента с надпис "Внимание кабел НН земен изкоп". По цялата дължина на изкопа ще се полага заземително въже във вид на поцинкована стоманена шина (40/4 мм), респективно стоманен профил (Ø 10mm) на половината дълбочина на изкопа или около 0,10м под сигналната лента. За предпазване на кабела при пресичането на подход към имот, същият ще се изтегли в - Ø160мм 1 бр. обвита в бетонов кожух. Проектът ще се реализира в землището на с. Царацово, на южната имотна граница на ПИ с идентификатор 78080.112.4.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Нов подземен кабел НН от БКТП "Сател" и реконструкция на въздушна мрежа НН извод А на БКТП "Сател" и подмяна на проводника и част от стълбовете - на два етапа, до нов ЖБ стълб до ПИ 78080.112.4 по плана на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив**“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

