



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № OBOS-1425/11.03.09 / 2020 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ИНЖ. Г МАРКОВ – РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 20kVA нов МТП 1x 250kVA и табло ТЕПО Б+ за външно ел.захранване на обект „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“ в УПИ 157001- ферма за овце (ПИ 51980.157.1 по КК) в землището на гр.Стамболовци, община Стамболовци, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1425/18.08.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kVA нов МТП 1x 250kVA и табло ТЕПО Б+ за външно ел.захранване на обект „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“ в УПИ 157001- ферма за овце (ПИ 51980.157.1 по КК) в землището на гр.Стамболовци, община Стамболовци, обл. Пловдив.

Електрозахранването на новия МТП ще се изпълни с нова кабелна линия 20kV от нов ЖР стълб №25.1, монтиран в оста на ВЕЛ 20kV „Орта хан“. Дължината на проектното трасе на кабел 20kV и КЛ НН 1kV е с обща дължина L=1135м. В изкоп 1.1/0.6 м , ще се положи нов кабел 20kV, тип NA2XS(F)2y 3x1x95RM/25 SM mm². Преминаването за пресичане на полски пътища ще се изпълни чрез изтегляне на кабел 20kV с по 26р. пъвкави КД тръби 160/12 – 16р. за кабел СН и 1 бр. резервна, в изкоп 1.1/0.6 м.

Присъединяването на новия кабел СН Към новия ЖР стълб ще се осъществи чрез въздушно кабелен преход 20kV преход ВЛ 20kV – КЛ 20kV . На новия ЖР стълб ще се монтират вентилни отводи) 20kV/10 KA -3бр., стоящ синтетичен изолатор нов РОММ -с РЛЗ 20/400 А и кабелна глава открит монтаж, термосвиваема, комплект за три фази. Оборудваният стълб ще се заземи чрез шина ПС 40/4 и с 2 бр. заземителни колове 63/63/6 - 1.5м. Защитното заземяване на МТП /Мачтов трафопост/ ще се осъществява с присъединяване на общата нулева шина с токова връзка към изкуствено заземително устройство, представляващо два броя поцинковани кола от профилна стомана г 63/63/6 mm², с дължина 1,5м на 1 м. под кота терен и с преходно съпротивление на земя- по-малко от 4 ома, като всички елементи, които са или могат да паднат под напрежение са присъединени в общ заземителен контур. ТаоблонН ще се монтира на западната страна на МТП.От ТНН на МТП ще се положи нова кабелна линия ниско напрежение 1kV, с Дължина 8м. до ново ТЕПО Б+ ТТ300/5 ел.табло.



Трасето на кабелна линия минава през :

ПИ 51980.4.264 -публична общинска собственост
ПИ 51980.8.265-публична общинска собственост
ПИ 51980.23.304-публична общинска собственост
ПИ 51980.23.579-публична общинска собственост
ПИ 51980.25.261-публична общинска собственост
ПИ 51980.26.284-публична общинска собственост
ПИ 51980.157.708- публична общинска собственост
ПИ 51980.157.713- публична общинска собственост
Обектът е с непроизводствено предназначение.

Инвестиционното предложение **не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване имотите предмет на ИП.**

Част от ПИ 51980.23.304 и 51980.23.579 предмет на ИП **попадат** в границите на защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

Зашитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Зашитена зона BG0002087 „Марица Пловдив“ за опазване на дивите птици е обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на зашитената зона, определен със заповедта за обявяването й.

Имотите предмет на ИП не попадат в границите на зашитени територии по смисъла на Закона за зашитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху зашитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху зашитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 20kVA нов МТП 1x 250kVA и табло ТЕПО Б+ за външно ел.захранване на обект „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“ в УПИ 157001- ферма за овце (ПИ 51980.157.1 по КК) в землището на гр.Стамболовски, община Стамболовски, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална ~~инспекция~~ по околната среда и водите-Пловдив

