



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1311/03.09 / 2020 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ
ОБЩ. ПЛОВДИВ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Частична аварийна подмяна на съществуващ кабел НН“, преминаващ през река Тунджа, през ПИ с идентификация по ККР №35496.17.58 и 35496.41.23, местност „Паниците“, землище на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНК,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1311/05.08.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда частична аварийна подмяна на съществуващ кабел НН, преминаващ през река Тунджа, през ПИ с идентификация по ККР №35496.17.58 и 35496.41.23, местност „Паниците“, землище на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив. Част от трасето на съществуващ кабел ниско напрежение (НН) преминава през поземлени имоти с идентификатори 35496.41.23, 35496.200.9 и 35496.17.58, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Калофер, община Карлово. В резултат от пролетното снеготопене и проливни дъждове, коритото на река Тунджа (ПИ с идентификатор 35496.200.9 – публична държавна собственост) се е изместило и попада в ПИ с идентификатор 35496.41.23 – ливада, частна собственост. При корекцията на речното корито, водата е изровила съществуващия кабел 1 kV (НН), което при аварийно нарушаване на целостта на кабелната обвивка, създава сериозен рисък за здравето и живота както на хора, така и на селскостопански и диви животни. За да се премахне напълно идентифицирания рисък, като в същото време се гарантира безаварийното електрозахранването на обектите, присъединени към електропровода, се предвижда подземно прокарване на кабела под речното корито. Представеното инвестиционно предложение включва подмяна на съществуващия кабел НН, в участъка в който трасето пресича р. Тунджа, като чрез хоризонтален сондаж се изтегли нов кабел НН, на дълбочина не по-малко от 2,2 метра под нивото на речното дъно. Инвестиционното предложение представлява реконструкция на участък с дължина 24 метра, от съществуващо, подземно положено кабелно електропроводно трасе, част от разпределителната мрежа ниско напрежение на „Електроразпределение – Юг“ ЕАД.



Новият кабел в реконструирианият участък ще се присъедини към кабела на съществуващото трасе посредством кабелни муфи. За изпълнение на хоризонталният сондаж е необходимо изкопаването на две технологични шахти от двете страни на речното корито. Хоризонталният сондаж ще се извърши със специализирана сондажна техника и ще стартира от временната помощна шахта, разположена от едната страна на реката, в ПИ № 35486.41.23. При достигане до другата страна на реката (под речното дъно), сондажната глава ще се демонтира във втората помощна шахта, сътурирана в ПИ с идентификационен № 35486.17.58. В направения от сондата тунел, ще се прокара гъвкава KD тръба с диаметър Ф 125 mm, през която ще се изтегли новият кабел 1 kV. При въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде извършена проверка за годността на кабелите положени в изкоп, за което ще се състави протокол от акредитирана лаборатория. Помощните шахти, съгласно изготвения проект ще бъдат с кубична форма и съответно с размери – 2/2/2 метра (8 куб.м.) всяка. Изкопните работи ще се изпълняват изцяло ръчно. След прокарване на новият кабел и присъединяването му към съществуващата кабелна линия, двете помощни шахти ще се засипят, като за обратния насип ще се ползва изкопаната пръст. Коритото на река Тунджа няма да бъде засегнато и не се предвижда да се извършват дейности в реката. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ асфалтов път, преминаващ в близост до участъка, който се предвижда да бъде реконструиран. Самото кабелно трасе представлява елемент от електроразпределителната инфраструктура. В същото време за реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите, през които преминава трасето.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-650(1)/20.08.2020 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Кабелното трасе, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан-буфер”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №802/04.12.2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.) и **BG0002128 „Централен Балкан буфер”** за опазване на дивите птици обявена със заповед №335/26.05.11г. (ДВ бр.41/2011г.). При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан-буфер”** и **BG0002128 „Централен Балкан-буфер”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Частична аварийна подмяна на съществуващ кабел НН**“, преминаващ през река Тунджа, през ПИ с идентификация по ККР №35496.17.58 и 35496.41.23,



местност „Паниците“, землище на гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх. №ПУ-01-650(1)/20.08.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

