



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1637-1/28.09, 2020 г.

ДО  
Г **ГЕОРГИЕВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

**С. КАЛОЯНОВО**

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Четвърта“, ул. „Девета“ и част от стопански двор“ на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1637/15.09.2020г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Четвърта“, ул. „Девета“ и част от стопански двор на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив. По двете улици, съществуващата водопроводна мрежа е изградена от етернитови тръби, които са амортизирани и дават чести аварии. Това налага тяхната подмяна, както и подмяната на водопроводните отклонение за имотите, изпълнени от стоманени поцинковани тръби. Настоящата разработка има за цел подмяната им съответно с тръби ПЕВП по следният начин: Е Ø80 и Ø60 – с ПЕВП Ø90/5,4мм/SDR17/PN10атм, за отклоненията от стом.поц ½"; ¾" и 1", с тръби ПЕВП Ø32/1"/10атм. При проектирането са предвидени връзки със съществуващата водопроводна мрежа, като на всички връзки със съществуващата водопроводна мрежа, както и при необходимост, трябва да се предвидят спирателни кранове. Необходимо е да се подменят и водопроводите по страничните улици в рамките на реконструируания път - по начин, който гарантира, че в рамките на рехабилитирания път няма да останат стари водопроводи. Дължините на подменените участъци, заедно с връзките към съществуващата водопроводна мрежа по диаметри съответно са:

- Ул. „Четвърта“ ПЕВП Ø90/10атм – 230м. с включени странични връзки.
- Ул. „Девета“ ПЕВП Ø90/10атм – 278м. с включени странични връзки.
- Частично в стопански двор ПЕВП Ø90/10атм – 70м.

В разработката е прието водопроводът да се положи на 1,50 метра от тротоарния бордюр от страната на съществуващия водопровод в пътя – с цел по-лесното откриване на съществуващите сградни водопроводни отклонения и евентуално премахване на незаконните такива.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Четвърта“, ул. „Девета“ и част от стопански двор“** на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

