



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1665-1/05.10. 2020 г.

ДО
К **КРЪСТЕВ**
УПРАВИТЕЛ "ЕВЕЛИН 2011" ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HDФ90 с дължина l=202м. за захранване на обект склад за промишлени стоки и офиси" в УПИ 028013–за търговски, обслужващи и складови дейности "Търговски комплекс за промишлени стоки", масив 28, землище на с. Войводиново, Община "Марица", обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1665/18.09.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда второстепенна водопроводна мрежа PE-HDФ90 с дължина l=202м. за захранване на обект склад за промишлени стоки и офиси" в УПИ 028013–за търговски, обслужващи и складови дейности "Търговски комплекс за промишлени стоки", масив 28, землище на с. Войводиново, Община "Марица", обл. Пловдив. Новопроектираният второстепенен захранващ водопровод ще се изгради с полиетиленови тръби висока плътност PE-HD Ф90, PN10, съгласно техническо задание №16937/14.11.2019г. на „Вик“ ЕООД Пловдив с връзка от съществуващ уличен водопровод, преминаващ по местен път ПИ 11845.28.49 – общинска публична собственост и ще премине с трасе по местен път ПИ 11845.27.81– общинска публична собственост. По трасето на водопровода няма съществуваща настилка. Ще се извърши изкоп с достигане на кота дъно изкоп, съгласно надлъжен профил от одобрения проект. Полага се пясъчна подложка като се подравнява ръчно до достигане на котата на полагане на водопроводната тръба.

Тръбите ще се полагат върху подготвеното дъно на траншеята (подравнено, нивелирано, отводнено, с готова пясъчна подложка). Свързването им се осъществява, посредством „челна заварка“. След полагане на тръбите те се засипват с пясък, съгласно приложения детайл. Следва обратен насип от изкопани земни маси, уплътнен на пластове, съгласно детайла в основния одобрен проект.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002016 „Рибарници-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министерска на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници-Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Второстепенна водопроводна мрежа РЕ-НДФ90 с дължина l=202м. за хранване на обект склад за промишлени стоки и офиси“ в УПИ 028013–за търговски, обслужващи и складови дейности "Търговски комплекс за промишлени стоки", масив 28, землище на с. Войводиново, Община "Марица", обл. Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

