



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОБОС-1720-1/06.10/ 2020 г.

ДО

„СТАБИЛ ДИ“ ЕООД

С УПРАВИТЕЛ Д

СТОЯНОВ

ГР. ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Модулна ведомствена станция за дизелово гориво**“ в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1465, ул. „Кукленско шосе 17“ №53, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОБОС-1720/24.09.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда монтиране на модулна ведомствена станция за дизелово гориво в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1465, ул. „Кукленско шосе 17“ №53, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Модулната станция за светли горива MSSG-22-D-дизел е предназначена за монтаж на открито и е с резервоар с обем 22 куб.м. Експлоатацията ще е свързана само за собствени ведомствени цели. На рамата ще се монтират : колонка за зареждане на гориво, пълнеща точка и пожарогасителна уредба. Ще се използва затворена система за зареждане на гориво от автоцистерна, резервоар с двойни стени, дихателна система за улавяне на пари и предвидени съоръжения за контрол, които изцяло да предотвратяват възможностите за замърсяване на околната среда, възникване на пожари и други аварии. Станцията е мобилна и може да бъде премествана само в празно състояние. Захранването на модулната станция ще се осъществява от съществуващо ГРТ. Водоснабдяването ще се осъществява от обществената водопроводна мрежа. За противопожарни нужди ще се използва съществуващ пожарен хидрант ПХ70/80 на приблизително 30 метра в съседен обект. Отпадъчните води, след преминаване през каломаслоуловител, ще се заустват в градската канализация.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Модулна ведомствена станция за дизелово гориво**“ в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1465, ул. „Кукленско шосе 17“ №53, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

