



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1810-1/15.10, 2020 г.

ДО

„ОРХИДЕЯ 80“ ООД

С УПРАВИТЕЛ М

БОРГО

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на улична водопроводна мрежа“ от УПИ 012096-I жил. стр. до УПИ 012096-VIII- жил. застр. вкл., от УПИ 012509 - I жил. застр. до УПИ 012509-XXIV – жил. застр. вкл., от УПИ 012506-I жил. застр. до УПИ 012506-X жил. застр. вкл., от УПИ 012349-I жил. застр. до УПИ 012349-VI жил. застр. вкл., от УПИ 012209-I до УПИ 012209 – VI жил. застр. вкл., местност „Долни Грамади“, с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРГО,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1810/07.10.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улична водопроводна мрежа от УПИ 012096-I жил. стр. до УПИ 012096-VIII- жил. застр. вкл., от УПИ 012509 - I жил. застр. до УПИ 012509-XXIV – жил. застр. вкл., от УПИ 012506-I жил. застр. до УПИ 012506-X жил. застр. вкл., от УПИ 012349-I жил. застр. до УПИ 012349-VI жил. застр. вкл., от УПИ 012209-I до УПИ 012209 – VI жил. застр. вкл., местност „Долни Грамади“, с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив. ИП предвижда изграждане на два етапа на уличен водопровод PE-HDØ90. Захранването на комплекса с вода ще се реализира от съществуващ уличен водопровод PE-HDф90, по прилежащата улица от север, изпълнен до имот 012351. За нуждите на новопроектираните УПИ е проектирана и частично изградена мрежа от улични водопроводи, предвидени за полагане по новообразуваните улици – 10 броя. Предвижда се етапност на изграждане на мрежата:

- ❖ ПЪРВИ ЕТАП да включва изграждане на водопроводни клонове:
 - Клон 1 - HD-PEФ90 с дължина 458 л.м.;
 - Клон 3 /частично/ - HD-PEФ90 с дължина 43 л.м.;
 - Клон4 /частично/ - HD-PEФ90 с дължина 62 л.м.;
 - Клон 5 - HD-PEФ90 с дължина 156 л.м.;
 - Клон 6 - HD-PEФ90 с дължина 39 л.м.;
 - Клон 7 - HD-PEФ90 с дължина 83 л.м.

Общата дължина на мрежата HD-PEФ90 за първи етап ще е 841 л.м.

- ❖ ВТОРИ ЕТАП включва изграждане на останалата част от водопроводните клонове:
 - Клон 2 - HD-PEФ90 с дължина 240 л.м.;
 - Клон 3/частично/ - HD-PEФ90 с дължина 40 л.м.;



- Клон 4/частично/ - HD-РЕФ90 с дължина 64 л.м.;
- Клон 8 - HD-РЕФ90 с дължина 90 л.м.;
- Клон 9 - HD-РЕФ90 с дължина 94 л.м.;
- Клон 10 - HD-РЕФ90 с дължина 109 л.м.

Общата дължина на мрежата HD-РЕФ90 за втори етап ще е 637 л.м.

Местоположението на водопровода по новообразуваните улици ще е на отстояние 1,2 м. от бордюра в обсега на уличното платно. Максималната предвидена дълбочина на изкопа за първи етап е 1,77 метра. Максималната предвидена дълбочина на изкопа за втори етап е 1,79 метра.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на улична водопроводна мрежа“ от УПИ 012096-I жил. стр. до УПИ 012096-VIII- жил. застр. вкл., от УПИ 012509 - I жил. застр. до УПИ 012509-XXIV – жил. застр. вкл., от УПИ 012506-I жил. застр. до УПИ 012506-X жил. застр. вкл., от УПИ 012349-I жил. застр. до УПИ 012349-VI жил. застр. вкл., от УПИ 012209-I до УПИ 012209 – VI жил. застр. вкл., местност „Долни Грамади“, с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров
 За Директор на РИОСВ - Пловдив
 Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г.
 на Директора на РИОСВ - Пловдив

