



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1985-1/06.11. / 2020 г.

До  
М **Найденев - управител**  
„ИМПУЛС 15 ИНВЕСТ“ ООД  
гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ“ по улица с ИД 56784.513.9503 до УПИ ХХVIII-513.9526 жил. строителство, кв. 13 по ПУП-ПУР с устройствени зони „Хр. Смирненски III“, гр. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1985/27.10.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод по улица с ИД 56784.513.9503 до УПИ ХХVIII-513.9526 жил. строителство, кв. 13 по ПУП-ПУР с устройствени зони „Хр. Смирненски III“, гр. Пловдив. Същият ще се изпълни от тръби PE-HDØ160/9,5mm/1.0MPa с дължина 193 м. Захранването на новопроектирания уличен водопровод ще стане от съществуващ водопровод PE-HDØ200 при кръстовището на път с ИД 56784.513.9503 и улица с ИД 56784.510.9505. Той ще се разположи в общински път с ИД 56784.513.9503 на 1м от бордюра на улицата.

Новопроектираната улична канализация ще се заусти в съществуваща уличен канал БØ1000 при кръстовището на път с ид 56784.513.9503 и улица с ИД 56784.510.9505 (ул. Рая). Тя ще е тръби PP DN 630/SN8 с дължина 155 м., ще е на 2 м. от новопроектирания водопровод и на 3 м. от бордюра на улицата. По трасето на новопроектираната канализация се предвижда 2 бр. ревизионни шахти.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



**оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ“** по улица с ИД 56784.513.9503 до УПИ XXVIII-513.9526 жил. строителство, кв. 13 по ПУП-ПУР с устройствени зони „Хр. Смирненски III“, гр. Пловдиве, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

