



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2086-11.20.11. / 2020 г.

До
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от
Г ТЕРЗИЙСКИ
ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Изграждане на линеен обект от техническата инфраструктура - кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка /СКТ/ № 1097**“ в ПИ 39921.131.953, попадаща в землището на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2086/09.11.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линеен обект от техническата инфраструктура - кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка /СКТ/ № 1097 в ПИ 39921.131.953, попадаща в землището на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив.

Предвижда се изграждането на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка /СКТ/ № 1097, попадаща в землището на гр. Кричим, общ. Кричим. Чрез положения кабел ще се осъществява захранване с електрическа енергия на стационарната контролна точка.

Основният процес е направа на изкоп и полагане на захранващ кабел НН 1kV - отклонение за присъединяване на строеж към общите мрежи на техническата инфраструктура. Предвижда се извършване на комбинация от ръчен и механизиран изкоп с размери 1.40mx0.4m през земеделски земи, 1.10m x 0.4m в обхвата на пътя извън урбанизирана територия и 0.8mx0.4m в урбанизирана територия. Не се предвижда ползване на взрив.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имот 39921.131.953, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

Част от трасето попада в границите на защитена зона **BG0001030 „Родопи - Западни“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.) и изменена с Решение №811/16.11.2010 г.



Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение : „**Изграждане на линеен обект от техническата инфраструктура - кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка /СКТ/ № 1097**“ в ПИ 39921.131.953, попадаща в землището на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

