



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2165-1/24.11 / 2020 г.

ДО

„САРИС ПРОПЪРТИ“ ЕООД

С УПРАВИТЕЛ Б

КАЛИБАЦЕВ

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) 1x800 kVa “ в УПИ VIII-535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. „Христо Ботев-юг“, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИБАЦЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2165/23.11.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) 1x800 kVa за нуждите на обект Магазини и шоуруми - Търговски център "Юг" в УПИ VIII-535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. „Христо Ботев-юг“, гр. Пловдив. Новият БКТП ще е разположен в северозападната част на имота. Конструкцията ще е смесена- монолитна основна част под нивото на терена и сглобяема над него. Сглобяемото ниво ще се изпълни стоманобетонено и ще се състои от подови, стенни и покривни панели. Монолитната част ще се състои от ивични основи по контура и дъно от стоманобетонена плоча. Общо трафопоста ще е съставен от четири самостоятелни сектора, всеки със собствена метална врата отваряща се на вън.

Сектор РУ 20kV "ЕР ЮГ" ЕАД - ще се монтират модули КРУ 20kV. Уредбата ще е съставена от следните модули: модул R - кабелен вход/извод - 2 броя и модул М - мерене на електрическа енергия на страна 20kV -1 брой.

Сектор Потребител 20kV - ще се монтират модули КРУ 20kV на фирма Schenider Electric. Уредбата ще е съставена от следните модули: модул IM - кабелен вход/извод - 1 брой - връзка с РУ 20kV ЕР ЮГ" ЕАД модул QM - трафоохрана -1 брой.

Сектор ТНН - в сектора ще се монтира метално електрическо табло с вертикални разединители за защита на изходящите линии.

Всички прибори, апарати и съоръжения разположени в секторите „ЕР ЮГ“ ЕАД и Потребител не съдържат масло.

Сектор ТРАФО - в сектора трафоохрана ще се разположи маслен трансформатор 800kVA със съдържание на трансформаторно масло до 490kg.



Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) 1x800 kVa“ в УПИ VIII-535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. „Христо Ботев-юг“, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ



Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

