



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2190-1/27-11 / 2020 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ИНЖ. ПАУНОВ – РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕРЕН

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на КЛ 20kV, БКТП 1x800kVA, КЛ 1kV“ за външно захранване на „Складова база за промишлени стоки и офиси и административни звена“ в ПИ 73242.220.281 и „Складово-логистична база за промишлени стоки с офиси“ в ПИ 73242.220.283 по КК на с. Труд, община Марица, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2190/25.11.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на КЛ 20kV, БКТП 1x800kVA, КЛ 1kV за външно захранване на „Складова база за промишлени стоки и офиси и административни звена“ в ПИ 73242.220.281 и „Складово-логистична база за промишлени стоки с офиси“ в ПИ 73242.220.283 по КК на с. Труд, община Марица, област Пловдив. Трасето на кабелна линия ще минава през: ПИ 73242.220.103, ПИ 73242.614.7, ПИ 73242.220.81, ПИ 73242.220.285, ПИ 73242.220.282, ПИ 73242.220.281 и ПИ 73242.220.283 по КК на с. Труд, община Марица, област Пловдив. Нов БКТП „Карловско шосе“ е предназначен за монтаж на трансформатор с мощност до 800kVA. БКТП ще бъде доставен на обекта в напълно завършен в заводски условия вид и ще се монтира в изкоп с размери 4,1/3,0м с дълбочина 1,0м. Електрозахранването на нов БКТП „Карловско шосе“ ще се осъществи чрез полагане на кабелна линия 20kV от съществуващ БКТП „Амек тойс“. Новата кабелна линия ще минава през имот ПИ 73242.220.103 в сервитута на съществуващата кабелна линия 20kV в съществуващи тръби. Новото кабелно трасе на захранващия кабел 20kV ще започва от КРУ 20kV на БКТП „Амек тойс“ в ПИ 73242.220.103, преминава през ПИ 73242.614.7, ПИ 73242.220.81, ПИ 73242.220.285, ПИ 73242.220.282, ПИ 73242.220.281 до достигане на КРУ 20kV в нов БКТП. В ПИ 73242.220.281 кабелът ще се изтегли в тръбна мрежа, изградена от 2 броя кабелни шахти и 3 броя PVC тръби ф160. Дължината на кабелното трасе ще е L=224м. За всяко електромерно табло ще се изтеглят по три кабелни линии с дължина L=9м.



Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на КЛ 20kV, БКТП 1x800kVA, КЛ 1kV“ за **външно захранване на „Складова база за промишлени стоки и офиси и административни звена“ в ПИ 73242.220.281 и „Складово-логистична база за промишлени стоки с офиси“ в ПИ 73242.220.283 по КК на с. Труд, община Марица, област Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ ~~Пловдив~~

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

