



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2278-1/05.01 / 2021 г.

ДО
„МИРКАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ
ГАНЕВ
ГР. ПЛОВДИВ,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод по ул. „Петър Парчевич“ до УПИ XIV-523.538-обществено застрояване от кв. 143 по плана на кв. „Бяла зона“, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2278/14.12.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното: Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод по ул. „Петър Парчевич“ до УПИ XIV-523.538-обществено застрояване от кв. 143 по плана на кв. „Бяла зона“, гр. Пловдив.

Съгласно техническо задание с изх.№20724 от 08.09.2020 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив техническа възможност за ново захранване с питейна вода има с проектиране и изграждане на уличен водопровод с доказан диаметър по ул. „Петър Парчевич“, който да подмени съществуващ уличен водопровод Г 1 ¼". При реализиране на ново водопроводно отклонение, съществуващото отклонение с водомер №00104050894 ще се прекъсне при водовземането. Водопроводното отклонение ще се предвиди от тръби РЕ-НД. Захранването на новопроектирания уличен водопровод ще стане от съществуващ уличен водопровод ЕØ100 при кръстовището на ул. „Петър Парчевич“ и ул. „Димчо Дебелянов“. Той ще се разположи по ул. „Петър Парчевич“ на 1м от бордюра на улицата, като се предвижда да се изпълни с тръби РЕ – НДØ110/6,6мм/1.0МПа и с дължина 11м. Предвижда се един спирателни кран Ду100 в началото на водовземането. По трасето на новопроектирания водопровод има едно съществуващо сградно водопроводно отклонение, което ще се превърже към водопровода.

Възможност за заустване на отпадъчните води има в уличен канал Б130/195 по улица „Петър Парчевич“, след затапване на съществуващо канално отклонение.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Уличен водопровод по ул. „Петър Парчевич“ до УПИ XIV-523.538-обществено застрояване от кв. 143 по плана на кв. „Бяла зона“, гр. Пловдив** че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

