



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-17-1/22.01 / 2021 г.

ДО
„МЕНДА ЕМБ“ ЕООД
УПРАВИТЕЛ МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ГЪГНЕВ
УЛ. „ЯЗОВИРСКА“ №11, ГР. АСЕНОВГРАД
„БЕГЕН“ ООД
УПРАВИТЕЛ БОЯН ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
УЛ. „ПЛИСКА“ №19, ГР. КУКЛЕН

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод за хранване на УПИ ХХХІ-536.1571, произв. и скл. дейност, кв. 8 по плана на ЮИЗ – гр. Пловдив, представляващ кв. 18 – нов по ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪГНЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФУРНАДЖИЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-17/08.01.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното: Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда уличен водопровод за хранване на УПИ ХХХІ-536.1571, произв. и скл. дейност, кв. 8 по плана на ЮИЗ – гр. Пловдив, представляващ кв. 18 – нов по ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Инвестиционният проект обхваща изграждане на уличен водопровод по път с ИД 56784.536.960 за хранване на УПИ ХХХІ-536.1571, произв. и скл. дейност, кв. 8 по плана на ЮИЗ – гр. Пловдив, представляващ кв. 18 – нов по ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“, гр. Пловдив. Уличният водопровод се предвижда да се изпълни от тръби PE100Ø160 с дължина 73м и хранваща точка съществуващ уличен водопровод PE100 ф280 при кръстовище на път с ИД 56784.536.962 и 56784.536.960. Максималната предвидена дълбочина на изкопа е 1,70м. По трасето на новия уличен водопровод се предвижда да се монтира 1бр. надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80.

Обектът ще се хранва с питейна и битова вода от съществуващата мрежа на ВиК Пловдив, разположена на територията на гр. Пловдив. Новопроектираният водопровод ще се храни от съществуващ уличен водопровод PE100ф280 при кръстовище на път с ИД 56784.536.962 и 56784.536.960.



Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Уличен водопровод за хранване на УПИ ХХХІ-536.1571, произв. и скл. дейност, кв. 8 по плана на ЮИЗ – гр. Пловдив, представляващ кв. 18 – нов по ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона „Юг“ с устройствени зони, район „Южен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

