



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-132.1/03.02 / 2021 г.

ДО

Р. РАДЕВ – УПРАВИТЕЛ НА

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ПЕЩЕРСКО ШОСЕ“ № 61 Б

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И МАШИНИ И ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с мощност до 30 Kv**“ в УПИ XII– складови площи за промишлени и строителни материали, кв. 24 по плана на Стопански двор, с. Златитрап, община Родопи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-132/22.01.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на склад за промишлени стоки и машини и фотоволтаична централа с мощност до 30 Kv в УПИ XII, кв. 24 по плана на Стопански двор, с. Златитрап, община Родопи.

В имота има съществуващи сгради – складове за строителни материали и офиси.

Новопроектираният склад ще е със застроена площ /ЗП/ - 248,30 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ - 248,30 кв.м.

Имотът е присъединен към мрежите на техническата инфраструктура.

Електрозахранването на новопроектираната сграда ще е от съществуващо ГРТ, захранено по предходен проект.

Водоснабдяването е от съществуващо водопроводно отклонение.

Заустването на отпадъчните води е съществуващо в канализационната мрежа на с. Златитрап.

Фотоволтаична централа е с мощност 29 670Wp и ще се разположи на едната от съществуващите сгради.

Избраните за проекта фотоволтаични панели са с монокристални силициеви фотоклетки, Централата ще се състои от 86 фотоволтаични панели, един инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са Eco Delta Power, модел ECO-345M-60DHC с мощност от по 345 Wp.

Модулите ще се монтират на метална конструкция с ориентация на юг и ще са подредени в 5 групи (стрингове)–три групи от по 18 последователно вързани модули и две групи от по 16 последователно вързани модули.

Инвертора е трифазен, с номинална мощност от 30 kW, към него се свързват 5 стринга или общо 86 PV модула.



Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И МАШИНИ И ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с мощност до 30 Kv“, в УПИ XII- складови площи за промишлени и строителни материали, кв. 24 по плана на Стопански двор, с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
Директор на РИОСВ - Пловдив

