



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600-129(11) / 05.02 / 2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ 001465 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.462/ и „Жилищна сграда“ в УПИ 1.458 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.458/, м. „Св. Петка“, с. Гълъбово, община Куклен, Обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-129/22.01.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ 001465 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.462/ и „Жилищна сграда“ в УПИ 1.458 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.458/, м. „Св. Петка“, с. Гълъбово, община Куклен, Обл. Пловдив.

За изпълнението на обекта ще се монтират 3бр. нови стоманобетонени стълбове съответно в ПИ с идентификатори 18277.1.468, 18277.1.467 и 18277.1.460 и 1бр. нов стоманобетонен стълб на междуимотната граница на ПИ с идентификатори 18277.1.465 и 18277.1.463 като разклонение на съществуваща въздушна мрежа, захранена от съществуващ БКТП „Лидия“. За изпълнението на външното ел. захранване на обекта ще се изтегли усукан изолиран проводник тип AL/R 3x70+71.5mm² от съществуващ стоманобетонен стълб в ПИ с идентификатор 18277.1.208 до новия стоманобетонен стълб № 1-4 в ПИ с идентификатор 18277.1.460, от който пък ще се изтегли друг усукан изолиран проводник тип AL/R 4x16mm² до помощен пилон в ПИ с идентификатор 18277.1.459. Ще се монтира ново електромерно табло на същият помощен пилон и ще се захрани с нов кабел 1kV тип NYU 4x16mm² пуснат по пилона. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=122m.

Няма да се променя предназначението на земята. По време на строително-монтажните работи няма да се генерират отпадни води.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ 001465 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.462/ и „Жилищна сграда“ в УПИ 1.458 – жил. застр. /ПИ с идентификатор 18277.1.458/, м. „Св. Петка“, с. Гълъбово, община Куклен, Обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ, Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

