



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-143.1/08.02 / 2021 г.

До

„Българска Телекомуникационна компания“ ЕАД

Представявано от Аг Добрев

гр. София 1784

община Столична

район „Младост“

бул. „Цариградско шосе“, №115и

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно ел. хранване на базова станция на БТК ЕАД № PD2081 на сграда с идентификатор 56784.525.172.1 по К.К. и К.Р. на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

Уважаеми Господин Добрев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-143/26.01.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно кабелно ел. хранване на базова станция на БТК ЕАД № PD2081 на сграда с идентификатор 56784.525.172.1 по К.К. и К.Р. на гр. Пловдив, общ. Пловдив.

До същ. КРШ „Складова база“, ще се монтира от електроразпределителното дружество ново електромерно табло (ТЕОПО-3Т) и в него необходимостта и комуникационна и измервателна апаратура за необходимата изчислителната мощност на обекта от 11,5kW. От ТЕПО до базовата станция ще се положи нова кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) с дължина 162м и кабел САВТ 4x25мм².

Кабелът е изчислен по допустимо токово натоварване и допустим пад на напрежение с $\Delta U=1,9\%$ с $L=170$ м при максимален товар $P_e=11,5$ kW.

От точката на присъединяване до обекта, трасето на кабелната линия върви изцяло по тротоара до достигането на имота в който е базовата станция.

При навлизането в имота на сградата в която е базовата станция, кабела да се положи самостоятелно в стом. предпазна стоманена тръба Ф110мм. Преминаването на пътя между оградата и сградата да се осъществи, чрез разбиване и възстановяване на бетонните настилки. При достигането до сградата да се монтира преходно табло с биметални клеми за намаляване на сечението. От преходното табло кабела САВТ 4x25мм² да се муфира със СВТ 4x10мм² и там трасето продължава в метална поцинкована тръба Ф32мм-укрепена по фасада и по покрив на бетонни блокчета.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имот №56784.525.172.1



Част от имот №56784.525.172.1, гр. Пловдив, **попада** в границите на защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

Защитена зона **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Външно кабелно ел. хранване на базова станция на БТК ЕАД № PD2081 на сграда с идентификатор 56784.525.172.1 по К.К. и К.Р. на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

