



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-250-1/12.02...../ 2021 г.

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА „ДАКАР“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, № 126

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени**“, ПИ 56784.18.16 по КК на Пловдив, местност „Между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе“, община Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-250/04.02.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното: Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени. Съществуващата сграда е търговско – складова база за авточасти, със скатен покрив. На покрива на сграда ще се монтират общо 85 броя фотоволтаични модула, всеки един с мощност 350Wp. Фотоволтаичните модули ще се монтират на метална конструкция с наклон 16°. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на инвертор- 25kW, който също ще се монтира на покрива на сградата. Фотоволтаичният модул ще се състои от 120 бр. Q.ANTUM соларни клетки. Общият пиков капацитет на централата е 29,75 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 39 111 kWh /годишно.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени“**, ПИ 56784.18.16 по КК на Пловдив, местност „Между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе“, община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив