



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-474-1 / 17.03. /2021 г.

ДО

ДЪВКОВ

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за складова база“ в УПИ 103.342, обществено обслужваща, складова, търговска и администр. дейност, по плана на м."Бей Кър", землище на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪВКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-474/02.03.2021г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод и улична канализация за складова база в УПИ 103.342, обществено обслужваща, складова, търговска и администр. дейност, по плана на м."Бей Кър", землище на гр.Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив. Проектът обхваща проектирането на уличен водопровод и улична канализация за нуждите на УПИ 103.342. Проектната разработка предвижда новите уличните ВиК мрежи да обслужват УПИ 103.25 и УПИ 103.340.

Съгласно Техническо задание за проектиране с изх. № 20116/06.08.2020 г. на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, е необходимо да се проектира и изгради нов уличен водопровод – PE-HDØ140, който ще пресече Ягодовско шосе и се захранва от съществуващ водопровод PE-HDØ225, изграден в имот 104.35 по РС №РД-20-34/25.03.2019 г. За който има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Пд-215/04.11.2019 г. Новопроектираният водопровод е от полиетиленови тръби висока плътност

PE-HDØ140, PN10, PE 100 с дължина 117 м. Новопроектираният водопровод се свързва със съществуващата водопроводна мрежа. Технологичния процес на полагане на водопровода включва:

- изкопаване на траншеята по дадения детайл на съответната дълбочина.
- тръбите са със стандартна дължина 6м. Монтирането им става на заварка.
- тръбите се монтират върху пясъчна подложка от 10см.

Съгласно Техническо задание за проектиране с изх. № 20116/06.08.2020 г. на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, е необходимо да се проектира и изгради нова улична канализация от тръби PP DN400 SN8, която ще пресече Ягодовско шосе и се зауства в съществуващ канал HDØ500, изграден в имот 104.35 по РС №РД-20-60/04.06.2014 г., за който има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Пд-216/04.11.2019 г.



Трасето на водопровода започва от югозападния банкет на Ягодовско шосе, пресича го перпендикулярно в обсадна тръба PE-HDØ280, след което продължава в локалното платно разположено североизточно от Ягодовско шосе – имот 103.15.

Трасето на канализацията пресича Ягодовско шосе перпендикулярно в обсадна тръба DN600, след което продължава в локалното платно разположено североизточно от Ягодовско шосе – имот 103.15.

Необходимо е да се проектира нова канализация от тръби PP DN400 SN8 с обща дължина от 117 м. Всички дълбочини и наклони по трасето са показани в приложения надлъжен профил.

Заустването на новата канализация в съществуващата се осъществява в съществуваща ревизионна шахта.

Изграждането на уличната канализация започва от заустването. Трасето на канализацията пресича Ягодовско шосе перпендикулярно в обсадна тръба DN600, след което продължава в локалното платно разположено североизточно от Ягодовско шосе – имот 103.15.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за складова база“ в УПИ 103.342, обществено обслужваща, складова, търговска и администр. дейност, по плана на м.„Бей Кър“, землище на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

