



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-186-3/17.03./ 2021 г.

ДО

Д-Р ЧЕНКО ЧАЛЪКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "СИЛИВРАК" ООД
УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 21
ГР. ХИСАРЯ
ОБЩ. ХИСАРЯ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Водовземане на минерални води от Сондаж "Българска роза" от находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите „Баня”, гр. Баня, община Карлово към „Балнеолечебен център“ на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово“, обл. Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАЛЪКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-186/29.01.2021 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда водовземане на минерални води от Сондаж "Българска роза" от находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите „Баня”, гр. Баня, община Карлово към „Балнеолечебен център“ на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово“, обл. Пловдив.

Предвижда да бъдат изградени голям басейн за рекреация и отдих и малък лечебен басейн, а в балнолечебната зона ще функционира перлена вана, които ще използват термални води от Сондаж "Българска роза" от находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 5.

Външният басейн към „Балнеолечебен център“ на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово ще бъде с полезен обем от 98 м³.

Към „Балнеолечебен център“ на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово ще има лечебен басейн с обем 25 м³.

➤ Проектен минимален дебит: До 0,4 l/s - средногодишен минимален дебит за 365

дни;

➤ Денонощно минимално водно количество до 35,17 m³ за 365 дни;

➤ Годишно минимално водно количество до 12835.5 m³.



Балнеолечебният център на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово може да се водоснабди чрез изграждане на малка черпателна шахта в близост до устието на Сондаж „Българска роза“. От там помпажно с тласкателна помпа по новопроектиран водопровод с дължина около 1000 метра водата може да се достави до обекта на инвестиционен интерес. Тръбопроводът ще минава през общински терени. Последният ще се изпълни след съгласуван работен проект от Община Карлово.

За отчитане на добиваните водни количества ще се монтира контролен водомерен възел ВВ-1 (\square 80 и обхват 0 - 15 m³/h) към напорния тръбопровод.

Обектът ще бъде е осигурен с питейна вода и канал съгласно действаща партида с водоснабдителното дружество на град Баня.

Отпадните води от обекта са еквивалентни на използваните до 15782,2 m³ годишно и ще се третират в действащата канализация съгласно договор с регламентираното за това дружество.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-229(1)/02.03.2021г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Водовземане на минерални води от Сондаж „Българска роза“ от находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите „Баня“, гр. Баня, община Карлово към „Балнеолечебен център“ на територията на УПИ I, за обществено обслужване, кв.48, от землището на град Баня, Община Карлово“, обл. Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. № ПУ-01-229(1)/02.03.2021г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

